

學校地下水檢驗情形報表

學校名稱：桃園市育達高級中等學校

日期：110年05月13日

設備名稱	設備設置		檢查項目		檢驗日期	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
	地點	總落菌數	大腸桿菌群 50CFU/ 100mL					
水井(地下水)	廣興樓	7.9×10^2	< 14	110/05/06	台技	是		